

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Datum der Ausstellung: 03/09/2019

Ersetzt: Nr. --- - CPR --/--- - JJJJ/# vom: TT/MM/JJJJ

## Nr. 0761-CPR-19/0215-2019/9

1	<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: PROMASTOP®-FC MD</b>																																								
2	<b>Typen- oder Chargennummer:</b> wie auf der Verpackung des Produkts angegeben																																								
3	<b>Vorgesehene Verwendungszwecke:</b> wie angegeben in der ETA-19/0215: 3.1 – PROMASTOP®-FC MD ist ein Brandschutzmanschettenband, welches abgelängt als Brandschutzmanschette als Abschottung von brennbaren Rohrleitungen in feuerwiderstandsfähigen Decken und Wänden verwendet wird. 3.2 – Das Produkt ist vorgesehen für: - Verwendung in Innenbereichen mit anderen Feuchtigkeitsklassen als der Z <sub>1</sub> , ohne Temperaturen unter 0°C (TR 024:2009, Klasse Z <sub>2</sub> ). - Verwendung in Innenbereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, ohne Temperaturen unter 0°C (TR 024:2009, Klasse Z <sub>1</sub> ) - Verwendung bei Temperaturen zwischen -20°C und +70°C, ohne UV-Einwirkung und Regen (TR 024:2009, Klasse Y <sub>2</sub> ) - Verwendung bei Temperaturen zwischen -20°C und +70°C, mit UV-Einwirkung aber ohne Einwirkung von Regen (TR 024:2009, Klasse Y <sub>1</sub> ) - Verwendung in Bereichen mit Bewitterung (TR 024:2009, Klasse X)																																								
4	<b>Name und Kontaktanschrift des Herstellers:</b> <div style="text-align: center;">           Etex Building Performance NV            Bormstraat 24            B-2830 Tiselt            Belgium            Werk: 21            www.etexgroup.com         </div>																																								
5	<b>Bevollmächtigte:</b> nicht anwendbar.																																								
6	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (BÜLB):</b> siehe Tabelle unter Abschnitt 9.																																								
7	<b>Das Bauprodukt ist nicht durch eine harmonisierte Produktnorm abgedeckt.</b>																																								
8	<b>Die Leistungserklärung betrifft ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ausgestellt worden ist.</b> Das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Österreich) hat eine Europäische Technische Bewertung mit der Nummer ETA-19/0215 für dieses Produkt auf Basis des EAD 350454-00-1104 ausgestellt. <div style="text-align: center;">           Notifizierte Zertifizierungsstelle: 0761 (MPA Braunschweig)            Zertifikat / Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit            0761 - CPR - 0799         </div>																																								
9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Erklärte Leistung</th> <th style="width: 15%;">BÜLB Systeme</th> <th style="width: 30%;">Leistung</th> <th style="width: 20%;">Harmonisierte technische Spezifikation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>Wesentliche Merkmale</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>GA1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit: nicht relevant.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>GA2: Brandschutz</b></td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>E.</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA-19/0215 EAD 350454-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Feuerwiderstand:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts in jeder einzelnen geprüften Bauart wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der geplanten Verwendung nach Abschnitt 3.1. dieser Leistungserklärung nachgewiesen und als Nachweis zur Verfügung gestellt. Die Leistungsklassen sind in einem Klassifizierungsbericht nach dem entsprechend anwendbaren Teil der EN 13501 angegeben und erklärt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>GA3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:</b></td> </tr> <tr> <td>Wasserundurchlässigkeit:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>KLB (Keine Leistung bewertet).</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA-19/0215 EAD 350454-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Freisetzung gefährlicher Stoffe:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Deklaration / Erklärung</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>GA4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung: nicht relevant.</b></td> </tr> </tbody> </table>			Erklärte Leistung	BÜLB Systeme	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	<b>Wesentliche Merkmale</b>				<b>GA1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit: nicht relevant.</b>				<b>GA2: Brandschutz</b>				Brandverhalten:	1	E.	ETA-19/0215 EAD 350454-00-1104	Feuerwiderstand:	1	Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts in jeder einzelnen geprüften Bauart wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der geplanten Verwendung nach Abschnitt 3.1. dieser Leistungserklärung nachgewiesen und als Nachweis zur Verfügung gestellt. Die Leistungsklassen sind in einem Klassifizierungsbericht nach dem entsprechend anwendbaren Teil der EN 13501 angegeben und erklärt.	<b>GA3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:</b>				Wasserundurchlässigkeit:	-	KLB (Keine Leistung bewertet).	ETA-19/0215 EAD 350454-00-1104	Freisetzung gefährlicher Stoffe:	-	Deklaration / Erklärung	<b>GA4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung: nicht relevant.</b>			
Erklärte Leistung	BÜLB Systeme	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation																																						
<b>Wesentliche Merkmale</b>																																									
<b>GA1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit: nicht relevant.</b>																																									
<b>GA2: Brandschutz</b>																																									
Brandverhalten:	1	E.	ETA-19/0215 EAD 350454-00-1104																																						
Feuerwiderstand:	1	Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts in jeder einzelnen geprüften Bauart wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der geplanten Verwendung nach Abschnitt 3.1. dieser Leistungserklärung nachgewiesen und als Nachweis zur Verfügung gestellt. Die Leistungsklassen sind in einem Klassifizierungsbericht nach dem entsprechend anwendbaren Teil der EN 13501 angegeben und erklärt.																																							
<b>GA3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:</b>																																									
Wasserundurchlässigkeit:	-	KLB (Keine Leistung bewertet).	ETA-19/0215 EAD 350454-00-1104																																						
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	-	Deklaration / Erklärung																																							
<b>GA4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung: nicht relevant.</b>																																									

<b>GA5: Schallschutz: nicht relevant.</b>			
<b>GA6: Energieeinsparung und Wärmeschutz: nicht relevant.</b>			
<b>Dauerhaftigkeit:</b>			
Grundlegender Nachweis der Dauerhaftigkeit:	1	Bei der vorgesehenen Anwendung, Klasse X nach EOTA TR024 und in Übereinstimmung mit EAD 350454-00-1104.	ETA-19/0215 EAD 350454-00-1104

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Die jeweils aktuellste Version dieser Leistungserklärung finden Sie unter "www.promat-ce.eu".

Die Produktinformation in Anlehnung an das Sicherheitsdatenblatt gem. REACH-VO (EG) 1907/2006 und GHS-VO (EG) 1272/2008 von PROMASTOP®-FC MD ist auf Anfrage erhältlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Matthias Wagner  
Funktion: Leitung Entwicklungstechnik, Etex Building Performance GmbH

Linz, 03. September 2019

Unterschrift:

i.A.

