

SUORITUSTASOILMOITUS

Myöntämispäivä: 7/27/2017

Korvaa: Neo --- - CPR --/---- - vvvv/#/: pp/kk/vvvv

No. 0761-CPR-16/0523-2017/07

1	Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: PROMASTOP®-CC		
2	Tyyppi- ja eränumero: tuotteen pakkauksessa näkyvällä tavalla		
3	<p>Käyttötarkoitukset kuten ilmoitettu ETA-16/0523:</p> <p>3.1 - PROMASTOP®-CC on endoterminen vesipohjainen palokatkaisupinnoite, jota käytetään kaapeli- ja kaapeliniippuläpiviennissä sekä syttyvästä tai syttymättömästä materiaalista valmistetuissa putkissa (syttyvä tai syttymätön eriste) palonkestävissä seinissä ja alakatoissa.</p> <p>3.2 - Tuotteen käyttötarkoitus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käytetään sisätiloissa, joissa suhteellinen kosteus alittaa 85 % mutta lämpötila ei alita 0 °C, eikä tuote altistu sateelle ja UV-säteilylle (TR 024:2009, tyyppi Z2). - Käytetään sisätiloissa, joissa suhteellinen kosteus on vähintään 85 % mutta lämpötila ei alita 0 °C, eikä tuote altistu sateelle ja UV-säteilylle (TR 024:2009, tyyppi Z1); - Soveltuu käytettäväksi, jos lämpötila alittaa 0°C mutta ei saa altistua sateelle tai UV-säteilylle (TR 024:2009, tyyppi Y2); - Soveltuu käytettäväksi, jos lämpötila alittaa 0 °C. Saa altistua UV-säteilylle mutta ei sateelle (TR 024:2009, tyyppi Y1); - Saa altistua säälle (TR 024:2009, tyyppi X). 		
4	<p>Valmistajan nimi ja osoite:</p> <p style="text-align: center;">Promat International NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium Tuotantolaitos: 16 www.promat-international.com</p>		
5	Valtuutettu edustaja: -		
6	Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t): Lisätietoja on taulukossa osassa 9..		
7	Yhdemukaistettu standardi (hEN) ei kata tätä rakennustuotetta..		
8	<p>Suoritusasoilmoitus koskee rakennusalan tuote, jolle eurooppalainen tekninen arviointi on annettu.</p> <p style="text-align: center;">Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Itävalta) on myöntänyt tälle tuotteelle ETA-hyväksynnän numerolla ETA-16/0523 jonka perusteina toimivat ETAG 026-1 ja ETAG 026-2..</p> <p style="text-align: center;">Ilmoitettu tuotteen sertifiointilaitos: nro 0761 (MPA Braunschweig) Suoritusason pysyvyyden sertifiointi 0761 - CPR - 0610</p>		
9	Ilmoitettu suorituskyky		
	Keskeiset ominaisuudet	AVCP-järjestelmät	Suorituskyky
			Yhdemukaistetut tekniset eritelmat
	BR1: Mekaaninen kestävyys ja vakaus.		
	BR2: Turvallisuus tulipalon syttyessä:		
	Palotekninen käyttäytyminen:	1	B-s1,d0
	Tulenkestävyys:	1	Tämä ominaisuus määräytyy testatun kokoonpanon mukaan.. Palonkestävä rakenne, jossa tätä tuotetta käytettiin, on testattu. Suorituskykyluokat on määritetty luokitusasiakirjassa standardin EN 13501 soveltuvien osien mukaisesti.
			ETA 16/0523
	BR3: Hygienia, terveys ja ympäristö:		
	Ilman läpäisevyys:	-	Ei ilmoitettua suoritusastoa
	Veden läpäisemättömyys:	-	Ei ilmoitettua suoritusastoa
	Vaarallisten aineiden vapautuminen:	-	Ilmoitus (toimitettu teknisen hyväksynnän antajalle)
			ETA 16/0523
	BR4: Käyttöturvallisuus ja käytettävyys:		
	Mekaaninen kestävyys ja vakaus:		Ei ilmoitettua suoritusastoa
	Iskujen ja liikkumisen kestävyys:	-	Ei ilmoitettua suoritusastoa
	Adheesio:		Ei ilmoitettua suoritusastoa
	BR5: Melusuojaus:		

Ilmassa kantautuvien äänien eristys:		Ei ilmoitettua suoritustasoa	ETA 16/0523
BR6: Energiataloudellisuus ja lämmönsitomiskyky:			
Lämmönjohtavuus:	-	Ei ilmoitettua suoritustasoa	ETA 16/0523
Vesihöyryn läpäisy (siirtymiskerroin):	-	Ei ilmoitettua suoritustasoa	
Kestävyys:			
Kestävyiden perustason arviointi:		Ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti luokka Z2, Z1, Y2, Y1, X EOTA TR024:n ja ETAG 026-2:n mukaisesti.	ETA 16/0523

Kohdissa 1 ja 2 tunnistetun tuotteen suoritustaso vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritustasoa..

Kohdassa 4 ilmoitettu valmistaja antaa tämän suoritustasoilmoituksen omalla vastuullaan.

Tämän asiakirjan lukijaa pyydetään tutustumaan uusimpaan versioon osoitteessa www.promat-ce.eu

Käyttöturvallisuustiedote (SDS) 1907/2006/EG o PROMASTOP®-CC saatavana pyynnöstä.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi: Bettina Rothböck
Tehtävä: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals



Linz, 7/27/2017

Allekirjoitus: