

SUORITUSTASOILMOITUS

Myöntämispäivä: 8/29/2018

Korvaa: Neo 0761-CPR-13/0287-2015/7 :7/23/2015

No. 0761-CPR-18/0204-2018/8

1	Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: PROMASEAL®-GT																																																			
2	Tyyppi- ja eränumero: tuotteen pakkauksessa näkyvällä tavalla																																																			
3	<p>Käyttötarkoitukset kuten ilmoitettu ETA-18/0204:</p> <p>3.1 - PROMASEAL®-GT on syttymätön tiiviste, joka laajentuessaan aiheuttaa painetta. Jos se syttyy, sen tilavuus moninkertaistuu ja se muuttuu vakaaksi hiileksi. käytetään lähinnä savun ja tulen leviämisen estämiseen palo-ovista, tarkastusaukoista, ikkunaruuuduista, vaimentimi</p> <p>3.2 - Tuotteen käyttötarkoitus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käytetään sisätiloissa, joissa suhteellinen kosteus alittaa 85 % mutta lämpötila ei alita 0 °C, eikä tuote altistu sateelle ja UV-säteilylle (TR 024:2009, tyyppi Z2). - Käytetään sisätiloissa, joissa suhteellinen kosteus on vähintään 85 % mutta lämpötila ei alita 0 °C, eikä tuote altistu sateelle ja UV-säteilylle (TR 024:2009, tyyppi Z1); - Soveltuu käytettäväksi, jos lämpötila alittaa 0°C mutta ei saa altistua sateelle tai UV-säteilylle (TR 024:2009, tyyppi Y2); - Soveltuu käytettäväksi, jos lämpötila alittaa 0 °C. Saa altistua UV-säteilylle mutta ei sateelle (TR 024:2009, tyyppi Y1); 																																																			
4	<p>Valmistajan nimi ja osoite:</p> <p style="text-align: center;">Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium Tuotantolaitos: 11 www.etexgroup.com</p>																																																			
5	Valtuutettu edustaja: -																																																			
6	Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t): Lisätietoja on taulukossa osassa 9.																																																			
7	Yhdemukaistettu standardi (hEN) ei kata tätä rakennustuotetta..																																																			
8	<p>Suoritusasoilmoitus koskee rakennusalan tuote, jolle eurooppalainen tekninen arviointi on annettu. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) on myöntänyt tälle tuotteelle eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-18/0204 EAD 350005-00-1104:n mukaisesti.</p> <p style="text-align: center;">Ilmoitettu tuotteen sertifiointilaitos: nro 0761 (MPA Braunschweig) Suoritusason pysyvyyden sertifiointi 0761 - CPR - 0736</p>																																																			
9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Keskeiset ominaisuudet</th> <th style="width: 15%;">AVCP-järjestelmät</th> <th style="width: 35%;">Suorituskyky</th> <th style="width: 15%;">Yhdemukaistetut tekniset eritelmat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">BR1: Mekaaninen kestävyys ja vakaus.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BR2: Turvallisuus tulipalon syttyessä:</td> </tr> <tr> <td>Palotekninen käyttäytyminen:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>B-s1, d0</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Tulenkestävyys:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Tämä ominaisuus määräytyy testatun järjestelmän mukaan. Valmistaja on osoittanut tuotteen suorituskyvyn kussakin testatussa rakennustyyppissä osiossa 3.1. kuvatus käyttötarkoituksen mukaan ja tämä suoritusasoilmoitus annetaan sen todisteeksi. Suorituskykyluokat on määritetty ja kuvattu luokitusraportissa standardin EN 13501 soveltuvan osan mukaisesti.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BR3: Hygienia, terveys ja ympäristö:</td> </tr> <tr> <td>Ilman läpäisevyys:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Ei ilmoitettua suoritusasoa</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Veden läpäisemättömyys:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Ei ilmoitettua suoritusasoa</td> </tr> <tr> <td>Vaarallisten aineiden vapautuminen:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Ilmoitus (toimitettu teknisen hyväksynnän antajalle)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BR4: Käyttöturvallisuus ja käytettävyys:</td> </tr> <tr> <td>Mekaaninen kestävyys ja vakaus:</td> <td></td> <td>Ei ilmoitettua suoritusasoa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Iskujen ja liikkumisen kestävyys:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Ei ilmoitettua suoritusasoa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adheesio:</td> <td></td> <td>Ei ilmoitettua suoritusasoa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Keskeiset ominaisuudet	AVCP-järjestelmät	Suorituskyky	Yhdemukaistetut tekniset eritelmat	BR1: Mekaaninen kestävyys ja vakaus.				BR2: Turvallisuus tulipalon syttyessä:				Palotekninen käyttäytyminen:	1	B-s1, d0	ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104	Tulenkestävyys:	1	Tämä ominaisuus määräytyy testatun järjestelmän mukaan. Valmistaja on osoittanut tuotteen suorituskyvyn kussakin testatussa rakennustyyppissä osiossa 3.1. kuvatus käyttötarkoituksen mukaan ja tämä suoritusasoilmoitus annetaan sen todisteeksi. Suorituskykyluokat on määritetty ja kuvattu luokitusraportissa standardin EN 13501 soveltuvan osan mukaisesti.	BR3: Hygienia, terveys ja ympäristö:				Ilman läpäisevyys:	-	Ei ilmoitettua suoritusasoa	ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104	Veden läpäisemättömyys:	-	Ei ilmoitettua suoritusasoa	Vaarallisten aineiden vapautuminen:	-	Ilmoitus (toimitettu teknisen hyväksynnän antajalle)	BR4: Käyttöturvallisuus ja käytettävyys:				Mekaaninen kestävyys ja vakaus:		Ei ilmoitettua suoritusasoa		Iskujen ja liikkumisen kestävyys:	-	Ei ilmoitettua suoritusasoa		Adheesio:		Ei ilmoitettua suoritusasoa	
Keskeiset ominaisuudet	AVCP-järjestelmät	Suorituskyky	Yhdemukaistetut tekniset eritelmat																																																	
BR1: Mekaaninen kestävyys ja vakaus.																																																				
BR2: Turvallisuus tulipalon syttyessä:																																																				
Palotekninen käyttäytyminen:	1	B-s1, d0	ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104																																																	
Tulenkestävyys:	1	Tämä ominaisuus määräytyy testatun järjestelmän mukaan. Valmistaja on osoittanut tuotteen suorituskyvyn kussakin testatussa rakennustyyppissä osiossa 3.1. kuvatus käyttötarkoituksen mukaan ja tämä suoritusasoilmoitus annetaan sen todisteeksi. Suorituskykyluokat on määritetty ja kuvattu luokitusraportissa standardin EN 13501 soveltuvan osan mukaisesti.																																																		
BR3: Hygienia, terveys ja ympäristö:																																																				
Ilman läpäisevyys:	-	Ei ilmoitettua suoritusasoa	ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104																																																	
Veden läpäisemättömyys:	-	Ei ilmoitettua suoritusasoa																																																		
Vaarallisten aineiden vapautuminen:	-	Ilmoitus (toimitettu teknisen hyväksynnän antajalle)																																																		
BR4: Käyttöturvallisuus ja käytettävyys:																																																				
Mekaaninen kestävyys ja vakaus:		Ei ilmoitettua suoritusasoa																																																		
Iskujen ja liikkumisen kestävyys:	-	Ei ilmoitettua suoritusasoa																																																		
Adheesio:		Ei ilmoitettua suoritusasoa																																																		

BR5: Melusuojaus:			
Ilmassa kantautuvien äänien eristys:		Ei ilmoitettua suoritustasoa	
BR6: Energiataloudellisuus ja lämmönsitomiskyky:			
Lämmönjohtavuus:	-	Ei ilmoitettua suoritustasoa	
Vesihöyryn läpäisy (siirtymiskerroin):	-	Ei ilmoitettua suoritustasoa	
Kestävyys:			
Kestävyden perustason arviointi:		Tuotteen suorituskyky käyttötarkoituksessa: luokitus Y1 EOTA TR024:n ja EAD 350005-00-1104:n mukaisesti.	ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104

Kohdissa 1 ja 2 tunnistetun tuotteen suoritustaso vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritustasoa..

Kohdassa 4 ilmoitettu valmistaja antaa tämän suoritustasoilmoituksen omalla vastuullaan.

Tämän asiakirjan lukijaa pyydetään tutustumaan uusimpaan versioon osoitteessa www.promat-ce.eu

Tämä VO (EU) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 mukainen käyttöturvallisuustiedote PROMASEAL®-GT on saatavana pyynnöstä.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi: Bettina Rothböck
Tehtävä: Product Manager Fire Stopping

Linz, 8/29/2018

Allekirjoitus: