

# SUORITUSTASOILMOITUS

Myöntämispäivä: 9/3/2019

Korvaa: Neo --- - CPR --/--- - vvvv/#/: kk/pp/vvvv

**No. 0761-CPR-19/0215-2019/9**

1	<b>Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: PROMASTOP®-FC MD</b>		
2	<b>Tyyppi- ja eränumero:</b> tuotteen pakkauksessa näkyvällä tavalla		
3	<b>Käyttötarkoitukset</b> kuten ilmoitettu ETA-19/0215: 3.1 - PROMASTOP®-FC MD on paloluokiteltuihin seiniin ja lattioihin asennetuille muovikanaville tarkoitettu valmiiksi leikattu palokatkokaulus. Siinä on erityinen syttymätön tiiviste, ja se on pinnoitettu ruostumattomalla teräksellä. Useita kokovaihtoehtoja. 3.2 - Tuotteen käyttötarkoitus: - Käytetään sisätiloissa, joissa suhteellinen kosteus alittaa 85 % mutta lämpötila ei alita 0 °C, eikä tuote altistu sateelle ja UV-säteilylle (TR 024:2009, tyyppi Z2). - Käytetään sisätiloissa, joissa suhteellinen kosteus on vähintään 85 % mutta lämpötila ei alita 0 °C, eikä tuote altistu sateelle ja UV-säteilylle (TR 024:2009, tyyppi Z1). - Soveltuu käytettäväksi, jos lämpötila alittaa 0°C mutta ei saa altistua sateelle tai UV-säteilylle (TR 024:2009, tyyppi Y2); - Soveltuu käytettäväksi, jos lämpötila alittaa 0 °C. Saa altistua UV-säteilylle mutta ei sateelle (TR 024:2009, tyyppi Y1); - Saa altistua säälle (TR 024:2009, tyyppi X).		
4	<b>Valmistajan nimi ja osoite:</b> Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Tuotantolaitos: 21 www.etexgroup.com		
5	<b>Valtuutettu edustaja:</b> -		
6	<b>Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t):</b> Lisätietoja on taulukossa osassa 9..		
7	<b>Yhdemukaistettu standardi (hEN) ei kata tätä rakennustuotetta..</b>		
8	<b>Suoritustasoilmoitus koskee rakennusalan tuote, jolle eurooppalainen tekninen arviointi on annettu.</b> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Itävalta) on myöntänyt tälle tuotteelle ETA-hyväksynnän numerolla ETA-19/0215 jonka perusteina toimivat EAD 350454-00-1104 Ilmoitettu tuotteen sertifiointilaitos: nro 0761 (MPA Braunschweig) Suoritustason pysyvyyden sertifiointi 0761 - CPR - 0799		
9	<b>Ilmoitettu suorituskyky</b>		
	<b>Keskeiset ominaisuudet</b>	<b>AVCP-järjestelmät</b>	<b>Suorituskyky</b>
			<b>Yhdemukaistetut tekniset eritelmät</b>
	<b>BR1: Mekaaninen kestävyys ja vakaus.</b>		
	<b>BR2: Turvallisuus tulipalon sytyessä:</b>		
	Palotekninen käyttäytyminen:	1	E
	Tulenkestävyys:	1	Tämä ominaisuus määräytyy testatun järjestelmän mukaan. Valmistaja on osoittanut tuotteen suorituskyvyn kussakin testatussa rakennustyyppissä osiossa 3.1. kuvatus käyttötarkoituksen mukaan ja tämä suoritustasoilmoitus annetaan sen todisteeksi. Suorituskykyluokat on määritetty ja kuvattu luokitusraportissa standardin EN 13501 soveltuvan osan mukaisesti.
			ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104
	<b>BR3: Hygienia, terveys ja ympäristö:</b>		
	Ilman läpäisevyys:	-	Ei ilmoitettua suoritustasoa
	Veden läpäisemättömyys:	-	Ei ilmoitettua suoritustasoa
	Vaarallisten aineiden vapautuminen:	-	Ilmoitus (toimitettu teknisen hyväksynnän antajalle)
			ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104
	<b>BR4: Käyttöturvallisuus ja käytettävyys:</b>		
	Mekaaninen kestävyys ja vakaus:		Ei ilmoitettua suoritustasoa
	Iskujen ja liikkumisen kestävyys:	-	Ei ilmoitettua suoritustasoa

Adheesio:		Ei ilmoitettua suoritustasoa	
<b>BR5: Melusuojaus:</b>			
Ilmassa kantautuvien äänien eristys:		Ei ilmoitettua suoritustasoa	
<b>BR6: Energiataloudellisuus ja lämmönsitomiskyky:</b>			
Lämmönjohtavuus:	-	Ei ilmoitettua suoritustasoa	
Vesihöyryn läpäisy (siirtymiskerroin):	-	Ei ilmoitettua suoritustasoa	
<b>Kestävyys:</b>			
Kestävyyden perustason arviointi:		Ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti luokka X EOTA TR024:n ja EAD 350454-00-1104 n mukaisesti.	ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104

Kohdissa 1 ja 2 tunnistetun tuotteen suoritustaso vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritustasoa..

Kohdassa 4 ilmoitettu valmistaja antaa tämän suoritustasoilmoituksen omalla vastuullaan.

Tämän asiakirjan lukijaa pyydetään tutustumaan uusimpaan versioon osoitteessa [www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu)

Tämä VO (EU) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 mukainen käyttöturvallisuustiedote PROMASTOP®-FC MD on saatavana pyynnöstä.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi: Bettina Rothböck  
Tehtävä: Product Manager Fire Stopping

Linz, 9/3/2019

Allekirjoitus: