

# PRESTATIEVERKLARING

Datum van afgifte: 17.04.2015  
 Vervangt: Nr --- - CPR --/---- - j/jj/# van: dd/mm/jjjj

**No. 0761-CPR-14/0446-2015/4**

1	<b>Unieke identificatiecode van het producttype: PROMASTOP®-I</b>																																																									
2	<b>Type en/of Batchnummer:</b> zoals aangegeven op de verpakking van het product																																																									
3	<b>Beoogde gebruiken</b> zoals opgegeven in de ETA-14/0446: 3.1 - PROMASTOP®-I is een brandwerende, intumescerende coating op waterbasis, die wordt gebruikt voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen van kabels en kabelgoten van brandbare en onbrandbare leidingen (met of zonder brandbare isolatie) doorheen brandwerende wanden en vloeren. 3.2 - Het product is bedoeld om toegepast te worden in de volgende omstandigheden: - gebruik bij binnen condities met vochtigheid < 85% RV, zonder temperaturen onder 0°C en zonder blootstelling aan regen en/of UV (TR 024:2009, type Z2)																																																									
4	<b>Naam en contactadres van de fabrikant:</b> <p style="text-align: center;">Promat GmbH          St.-Peter-Straße 25          4021 Linz          Austria          Fabriek :16          www.promat.at</p>																																																									
5	<b>Gemachtigde:</b> niet toepasbaar.																																																									
6	<b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:</b> zie tabel onder rubriek 9.																																																									
7	<b>Het bouwproduct valt niet onder een geharmoniseerde norm (hEN).</b>																																																									
8	<b>De prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven.</b> Het Oostenrijkse Instituut für Bautechnik (OIB, Oostenrijk) heeft een ETA afgegeven voor dit product, met nummer. ETA-14/0446 gebaseerd op ETAG 026-1 en ETAG 026-2. Aangemeld productcertificatie-instantie: No. 0761 (MPA Braunschweig) Certificaat van prestatiebestendigheid 0761 - CPR - 0433																																																									
9	<b>Aangegeven prestatie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Essentieel kenmerken</th> <th style="width: 15%;">BVPB systeem</th> <th style="width: 30%;">Prestatie</th> <th style="width: 20%;">Geharmoniseerde technische specificaties</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>FE1: Mechanische weerstand en stabiliteit.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>FE2: Brandveiligheid:</b></td> </tr> <tr> <td>Brandreactie:</td> <td>1</td> <td>C-s2, d0</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0446</td> </tr> <tr> <td>Brandweerstand:</td> <td>1</td> <td>Dit kenmerk is afhankelijk van het geteste systeem. De brandwerende constructie, waarin het product werd gebruikt, is getest en de prestaties van de klasse is in een classificatierapport in overeenstemming met de van toepassing zijnde deel van EN 13501 vastgesteld.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>FE3: Hygiëne, gezondheid en milieu:</b></td> </tr> <tr> <td>Luchtdichtheid:</td> <td>-</td> <td>NPD (Geen prestatie bepaald)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0446</td> </tr> <tr> <td>Waterdichtheid:</td> <td>-</td> <td>NPD (Geen prestatie bepaald)</td> </tr> <tr> <td>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:</td> <td>-</td> <td>Verklaring (neergelegd bij de Technische Goedkeuringsinstantie)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>FE4: Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik:</b></td> </tr> <tr> <td>Mechanische sterkte en stabiliteit:</td> <td>-</td> <td>NPD (Geen prestatie bepaald)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0446</td> </tr> <tr> <td>Weerstand tegen impact en beweging:</td> <td>-</td> <td>NPD (Geen prestatie bepaald)</td> </tr> <tr> <td>Adhesie:</td> <td>-</td> <td>NPD (Geen prestatie bepaald)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>FE5: Bescherming tegen geluidshinder:</b></td> </tr> <tr> <td>Luchtgeluidisolatie:</td> <td>-</td> <td>NPD (Geen prestatie bepaald)</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0446</td> </tr> </tbody> </table>			Essentieel kenmerken	BVPB systeem	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties	<b>FE1: Mechanische weerstand en stabiliteit.</b>				<b>FE2: Brandveiligheid:</b>				Brandreactie:	1	C-s2, d0	ETA 14/0446	Brandweerstand:	1	Dit kenmerk is afhankelijk van het geteste systeem. De brandwerende constructie, waarin het product werd gebruikt, is getest en de prestaties van de klasse is in een classificatierapport in overeenstemming met de van toepassing zijnde deel van EN 13501 vastgesteld.	<b>FE3: Hygiëne, gezondheid en milieu:</b>				Luchtdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	ETA 14/0446	Waterdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:	-	Verklaring (neergelegd bij de Technische Goedkeuringsinstantie)	<b>FE4: Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik:</b>				Mechanische sterkte en stabiliteit:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	ETA 14/0446	Weerstand tegen impact en beweging:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	Adhesie:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	<b>FE5: Bescherming tegen geluidshinder:</b>				Luchtgeluidisolatie:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	ETA 14/0446
Essentieel kenmerken	BVPB systeem	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties																																																							
<b>FE1: Mechanische weerstand en stabiliteit.</b>																																																										
<b>FE2: Brandveiligheid:</b>																																																										
Brandreactie:	1	C-s2, d0	ETA 14/0446																																																							
Brandweerstand:	1	Dit kenmerk is afhankelijk van het geteste systeem. De brandwerende constructie, waarin het product werd gebruikt, is getest en de prestaties van de klasse is in een classificatierapport in overeenstemming met de van toepassing zijnde deel van EN 13501 vastgesteld.																																																								
<b>FE3: Hygiëne, gezondheid en milieu:</b>																																																										
Luchtdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	ETA 14/0446																																																							
Waterdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)																																																								
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:	-	Verklaring (neergelegd bij de Technische Goedkeuringsinstantie)																																																								
<b>FE4: Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik:</b>																																																										
Mechanische sterkte en stabiliteit:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	ETA 14/0446																																																							
Weerstand tegen impact en beweging:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)																																																								
Adhesie:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)																																																								
<b>FE5: Bescherming tegen geluidshinder:</b>																																																										
Luchtgeluidisolatie:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	ETA 14/0446																																																							

<b>FE6: Energiebesparing en warmtebehoud:</b>			
Thermische geleidbaarheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	ETA 14/0446
Waterdampdoorlaatbaarheid (transmissie-coëfficiënt):	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	
<b>Duurzaamheid:</b>			
Duurzaamheidsbeoordeling:		In overeenstemming met het aangegeven gebruik, klasse Z2 volgens EOTA TR024 en in overeenstemming met ETAG 026-2.	ETA 14/0446

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

De lezer van dit document wordt verzocht om op de website "www.promat-ce.eu" te controleren wat de laatste versie is van deze prestatieverklaring (DoP).

Het veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG voor PROMASTOP®-I is op aanvraag beschikbaar.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Bettina Rothböck  
Functie: Product Manager Fire Stopping & Intumescent  
Seals

Linz, 4/17/2015

Handtekening: